浩源环保

CMA
202419120349

检 测 报 告

报告编号：JC0325101004C-01

委托单位：	深圳市华生元基因工程发展有限公司
委托单位地址：	深圳市南山区科技中一路 7 号
检测类型：	废水
检测性质：	委托检测

深圳市浩源环保科技有限公司

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、无编写、审核、签发人签字无效。
2. 本报告涂改、增删无效。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任，且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
4. 对送检样品已告知送样单位，送样样品与标准要求发生偏离时，可能导致结果偏离，本报告仅对来样负责。
5. 本报告未经本公司书面许可，不得部分复印、转借、转录、备份。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
8. 本报告内容解释权归本公司所有。

编　　制：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2025 年 10 月 20 日

签发人职务/职称：□高级工程师 □工程师 ☑授权签字人

本公司通讯资料：

联系地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 7 号汉海达大厦 401

邮政编码：518105

电话：0755-23221393

邮　箱：Hyhb1486@163.com

一、基本信息

样品来源	采样		
采样地点	深圳市南山区科技中一路 7 号		
采样日期	2025.10.11	检测日期	2025.10.11~10.13
采样人员	胡震锋、王志文	检测人员	胡震锋、王志文、陈艳萍、黄雅倩、袁阳阳
采样依据	《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）		

二、检测内容

序号	检测类型	检测点位	检测项目
1	废水	DW003 废水排放口	色度、动植物油

三、检测结果

3.1 废水

检测点位	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值	单位
DW003 废水排放口	液态，微黄色、无气味、无浮油、清	色度	4	50	倍
		动植物油	ND	5	mg/L
备注：1、标准限值执行排污许可证（91440300279328539P001Q）许可排放浓度值； 2、“ND”表示检测结果低于检出限。					

四、检测方法、分析限仪器及检出限

类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备/型号	方法检出限/检测范围
废水	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021	比色管	2 倍
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	GH-800A 红外测油仪	0.06mg/L

** 报告结束 **