浩源环保

CMA
202419120349

# 检 测 报 告

报告编号：JC0326052103C-01

| | |
|---|---|
| 委托单位： | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 |
| 委托单位地址： | 深圳市南山区科技中一路 7 号 |
| 检测类型： | 废气 |
| 检测性质： | 委托检测 |

深圳市浩源环保科技有限公司

# 报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、无编写、审核、签发人签字无效。
2. 本报告涂改、增删无效。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任，且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
4. 对送检样品已告知送样单位，送样样品与标准要求发生偏离时，可能导致结果偏离，本报告仅对来样负责。
5. 本报告未经本公司书面许可，不得部分复印、转借、转录、备份。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
8. 本报告内容解释权归本公司所有。

编　　制：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2026 年 5月 29日

签发人职务/职称：□高级工程师 □工程师 ☑授权签字人

**本公司通讯资料：**

联系地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 7 号汉海达大厦 401

邮政编码：518105

电话：0755-23221393

邮 箱：Hyhb1486@163.com

## 一、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品来源 | 采样 | | |
| 采样地点 | 深圳市南山区科技中一路 7 号 | | |
| 采样日期 | 2026.05.22 | 检测日期 | 2026.05.22 |
| 采样人员 | 何伟、吴隆欣 | 检测人员 | 何伟、吴隆欣 |
| 采样依据 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单 | | |

## 二、检测内容

| 序号 | 检测类型 | 检测点位 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有组织废气 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 |

## 三、检测结果

**3.1** 有组织废气

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量（$m^3/h$） | 检测结果 | | | 标准限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度（$mg/m^3$） | 折算浓度（$mg/m^3$） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（$mg/m^3$） |
| 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 646 | 18 | 28 | 0.0116 | 150 |
| 备注：1、标准限值：执行《锅炉大气污染物排放标准》DB 44/765-2019 表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃气锅炉；<br>2、排气筒高度为 28 米；含氧量为 9.6%；燃料为天然气。 | | | | | | |

## 四、检测方法、分析仪器及检出限

| 类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 仪器设备/型号 | 方法检出限或检测范围 |
|---|---|---|---|---|
| 有组织废气 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 3mg/m³ |

** 报告结束 **